




Monitoring Ommelanderszeedijk








Legenda	
	Klei
	Klei(humeus/uitgedroogd)
	Leem
	Potklei
	undefined
	Veen
	Zand

Profiel km 29-9

Instrumentatie

-  DMCbuis
-  Water spanningsmeter
-  Peilbuissensor





watertensionsensor



Dike Monitoring & Controlsystem



























DMC
Dike Monitoring and Consolidating System



Landustrie

5120056 BZ LIVEDIJK



POMP LINKS

POMP RECHTS

LINKS

RECHTS

POMP LINKS

POMP RECHTS

ALARM/STOP

RESET/STOP

RESET/STOP

ALARM/STOP


RESET/STOP

STOP LINK

STOP LINK

STOP RECHTS

STOP RECHTS




DMC monitor / data

inlogtijdstip: 2013-4-26, 7:57:27

DMC LIVEDIJK XL HOOFDSCHERM

[Meldingen streng links](#) - [Meldingen streng rechts](#) - [Hoofdscherm streng links](#) - [Hoofdscherm streng rechts](#) - [Afsluiten](#)



Er zijn voor de linker streng: 0 actieve meldingen.
Er zijn voor de rechter streng: 1 actieve meldingen.

Reset storingen streng links ☐ Ja ☒ Nee

Reset storingen streng rechts ☐ Ja ☒ Nee

Act. waterniv. dijk -1.54 mNAP Status pomp Aan

Act. temp. dijk 9.73 °C Stroom pomp 0.80 A

Persdruk pomp 0.00 bar

Debiet pomp 2.30 m3/uur

Algemene storing Nee

Act. waterniv. dijk -1.44 mNAP Status pomp Uit

Act. temp. dijk 10.87 °C Stroom pomp 0.00 A

Persdruk pomp 0.05 bar

Debiet pomp 0.00 m3/uur

Algemene storing Nee

scr=4000

Operator: Nivo 0 Naam object: DMC SYSTEEM LINKS 2013-4-26, 7:59:23 [vorige](#) [volgende](#)

inlogtijdstip: 2013-4-26, 7:57:27

DMC DIJKSEGMENT LINKS HOOFDSCHERM

[Meldingen -](#) [Niveau -](#) [Pomp 1 -](#) [Temperatuur -](#) [Tellerstanden -](#) [Algemeen -](#) [Hoofdscherm Links en Rechts -](#) [Historie -](#) [Geavanceerd -](#)
[Kladblok -](#) [Afsluiten.](#)



Act. waterniveau dijk	-1.55	mNAP
Act. temperatuur dijk	9.75	oC
Actueel debiet pomp	2.30	m3/uur
Act. persdruk pomp	0.00	bar
Act. freq. pomp.	25.00	Hz

Algemene storing	☐
Storing niveaumeting dijk	☐
Storing luchtdrukmeting	☐
Attentieniveau bereikt	☐
Blokkering regeling	☐
Netspanning aanwezig	☐
Kastdeur dicht	☐
Auto testmodus vandaag actief	☐
Capaciteit test	☐
Run test	☐

Motorstroom A.

Pompstatus

Er zijn: 0 actieve meldingen.

☒ Ja ☐ Nee

NIVEAU: OVERZICHT

Actuele waarden		Instellingen operationeel bedrijf		Instellingen test bedrijf	
Actuele waterniveau dijk	-1.55 mNAP	Hoge waterniveau in	1.73 mNAP	Run test waterniveau in	-1.70 mNAP
		Hoge waterniveau uit	1.20 mNAP	Run test waterniveau uit	-1.80 mNAP
		Niveau waterniveau in	-1.40 mNAP	Capaciteit test waterniveau in	-1.70 mNAP
		Niveau waterniveau uit	-1.60 mNAP	Capaciteit test waterniveau uit	-1.80 mNAP
01 Instelling schakelniveaus		Attentie waterniveau in	-1.40 mNAP		
02 Tijdsinstellingen		Attentie waterniveau uit	-1.49 mNAP		
		Lage waterniveau uit	-1.81 mNAP		
		Lage waterniveau in	-1.91 mNAP		

scr=2000

Operator: Nivo 0 Naam object: DMC SYSTEEM LINKS 2013-4-26, 8:00:47

DMC control left drainstring

Dike Data Service Centre (DDSC)

